

ДУБЛИКАТ

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ЦЭ6803В

ФОРМУЛЯР



ОКП 42 2861 5

### 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика электрической энергии ЦЭ6803В трехфазного (в дальнейшем - счетчика) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки счетчика входит:	
счетчик ЦЭ6803В (исполнение, согласно записи в свидетельстве о приемке)	1 шт.
руководство по эксплуатации	1 шт.
формуляр	1 шт.
держатель (для корпуса Р32)	1 шт.
винт	2 шт.

### 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 4228-010-04697185-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, представленных в руководстве по эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) четыре года с даты выпуска.

3.3 Счетчик, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

3.4 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

3.5 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если прибор учета имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если сорваны или заменены пломбы, установленные при выпуске счетчика.

#### Адрес предприятия-изготовителя:

АО «Электротехнические заводы «Энергомера».  
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415. Тел.: (8652) 35-75-27,  
факс: (8652) 56-66-90. Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.  
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.  
Гарантийное обслуживание: 357106, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217.



### 4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЧИКЕ

Интервал между поверками составляет 16 лет.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик

ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31

№ 011074103458221

Дата выпуска: 29.04.2016

Дата поверки: 29.04.2016



соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

М.П. (оттиск клейма ОТК)

М.П. (оттиск клейма поверителя)



САНТ.411152.101 ФО изм.9 01.10.18 г.