

Таблица замены счетчиков на выпускаемые счетчики серии «СЕ и «ЦЭ.

№ п/п	Счетчики электроэнергии, снятые с производства	Счетчики серий СЕ и ЦЭ, замещающие снятые с производства	Особенности
	ЦЭ6803В/1 1Т	ЦЭ6803В 1	
1	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р31	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р31	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
2	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М7 Р31	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	5-60А, Средняя наработка до отказа 220000ч.
3	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
4	ЦЭ6803В/1 1Т 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М6 Р32	ЦЭ6803В 1 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000ч.
5	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32	М7, Средняя наработка до отказа 220000 ч
6	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
7	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М6 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	5-60А, М7.
8	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	5-60А, Средняя наработка до отказа 220000ч.
9	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
10	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М6 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	М7, Средняя наработка до отказа 220000 ч.
11	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
12	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Ш33	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32	М7, Средняя наработка до отказа 220000 ч.
13	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М6 Ш33	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	М7, Средняя наработка до отказа 220000 ч.
14	ЦЭ6803В/1 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М7 Ш33	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	М7, Средняя наработка до отказа 220000 ч.