

Таблица замены счетчиков на выпускаемые счетчики серии «СЕ и «ЦЭ.

№ п/п	Счетчики электроэнергии, снятые с производства	Счетчики серий СЕ и ЦЭ, замещающие снятые с производства	Особенности
	ЦЭ6803ВШ	ЦЭ6803В	
1	ЦЭ6803ВШ/1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
2	ЦЭ6803ВШ/1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31	ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
3	ЦЭ6803ВШ/1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Ш33	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	Корпус Р32
4	ЦЭ6803ВШ/1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Ш33	ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	Корпус Р32
5	ЦЭ6803ВШ/1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000 ч.
6	ЦЭ6803ВШ/1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	Средняя наработка до отказа 220000 ч.