

Перечень элементов

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
A1	Электропитаящая установка	1	
A2	Плата A-ST-OU-X-PWM-1	1	
BK1	Извещатель ИП212-63	1	
BK2	Датчик диф. давл. РС1002	1	
EK1, EK2	Нагреватель	1	Нагреватель EK2 устанавливается опционально
HL1	LED модуль SN-MFR053	1	
KK1	Терморегулятор ТК24-03-1-15±1-10±2	1	
M1, M2	Вентилятор	1	Вентилятор M2 устанавливается опционально
QF1	Выключ. TGB1N-63 4P B32 6kA	1	
QF2	Выключ. TGB1N-63 1P C6 6kA	1	
QF3	Выключ. TGB1N-63 1P C6 6kA	1	
QF4	Выключ. АВДТ ДИФ102-1N-016A-030-C	1	
RU1	УЗИП ЕКУ5-T1+T2-7-3P275	1	
SF1, SF2	Контакт состояния TGB1N-OF	2	
SQ1	Концевой выключатель TLS-103	1	
SL1	Клемма винтовая ЗВИ-10	2/12	
TS1	Датчик температуры NTC AKO-14901	1	
TS2, TS3	Датчик DS18B20-1,5 САНТ.685621.069-02	2	
VD1	Диод 1N4007	1	
XS1	Розетка РАр-10-3-ОП	1	
XT1	Клемма DC10-01P-11-00A(H)	4	
XT2	Клемма DC4-01P-11-00A(H)	9	
1XP	Перемычка DFA4-02P-11-00A(H)	3	
2XP	Перемычка DFA4-03P-11-00A(H)	1	
XT3	Клемма DC2.5-01P-11-00A(H)	3	
3XP	Перемычка DFA2.5-02P-11-00A(H)	1	
XT4	Клемма винтовая ЗВИ-10	3/12	
XT5	Шина N(PE) 86x8x2	1	
XT6	Плинт LSA	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	