

## Пломбирование счетчиков АО «Энергомера»\*

**Таблица 1. Счетчики в шкафных (универсальных) корпусах.**

Тип счетчика	Тип корпуса счетчика	Пломба поверки (свинцовая)	Пломба ОТК	Этикетка с индивидуальным номером
CE101	S6, S7, S31, S32, S34, S35, Ш31, Ш33, P32	+	–	+
CE200		+	–	+
CE102		+	–	+
CE102M		+	–	+
CE201		+	–	+
CE207		+	пластиковая	–
CE208		+	пластиковая	–
ЦЭ6803В		+	–	+
CE300		+	–	+
CE302		+	–	+
CE307		+	пластиковая	–
CE301		+	свинцовая	+
CE303		+	свинцовая	+
CE304		+	пластиковая	–
CE308		+	пластиковая	–
ЦЭ6850М		+	пластиковая	–

**Таблица 2. Счетчики в речных корпусах.**

Тип счетчика	Тип корпуса счетчика	Пломба поверки (свинцовая)	Пломба ОТК	Этикетка с индивидуальным номером
CE101	R5, R5.1, R7, R31, R33, P31, R34	+	–	+
CE200		+	–	+
CE102		+	–	+
CE102M		+	–	+
CE207		+	–	+
CE208		+	пластиковая	–
ЦЭ6803В		+	свинцовая	+
CE300		+	свинцовая	+
CE302		+	свинцовая	+
CE307 R34		+	пластиковая	–
CE307 R33		+	свинцовая	+
CE301		+	свинцовая	+
CE303		+	свинцовая	+
CE308		+	пластиковая	–

**Таблица 3. Счетчики в корпусах для наружной установки.**

Тип счетчика	Тип корпуса счетчика	Пломба поверки (свинцовая)	Пломба ОТК	Этикетка с индивидуальным номером
CE208	C2, C4, C36	+	пластиковая	–
CE308		+	пластиковая	–

\* - Представленная типовая схема пломбирования актуальна на 2019 год. В счетчиках, выпущенных до 2019 года, пломбирование может отличаться в зависимости от заказа, серии, года выпуска.

Дополнительно:

1. Пломба госповерки устанавливается обязательно, остальные пломбы и наклейки – опционально.
2. Если прибор учета подвергался перепроверке не в АО «Энергомера», сведения о пломбах, установленных после поверки, должны быть указаны в свидетельстве о поверке или в формуляре счетчика.
3. Вместо свинцовой пломбы ОТК и/или этикетки с индивидуальным номером по отдельному заказу может устанавливаться пломба другого вида.
4. Этикетка с индивидуальным номером в счетчиках шкафного и речного исполнения размещена на стыке кожуха и основания с правой стороны корпуса.
5. Наличие поставляемых вместе со счетчиком дополнительных пломб и проволоки для опломбирования обязательно будет отражено в формуляре счетчика в разделе «Комплектность», при отсутствии записи – дополнительные пломбы и проволока для опломбирования в комплект поставки не входят.